



Lučka Uprava **Osijek**

Port authority / Hafenamt **Osijek, Croatia**

Šetalište kardinala F. Šepera 6

31000 Osijek, HRVATSKA

MB 01541838

tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340

e-mail: info@port-osijek.hr

www.port-osijek.hr

U Osijeku, 19.06.2007.

Broj: UV 22/2007

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93), a u vezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94), Upravno vijeće Lučke uprave Osijek na svojoj XV. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2007. godine donosi

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA NA LUČKOM PODRUČJU LUKE OSIJEK

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Lučka uprava Osijek, polazeći od vlastitih uvjeta i potreba, sukladno članku 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93), a u vezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94), određuje organizaciju zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu: zaštita od požara), njezino funkcioniranje te obveze pravnih osoba i odgovornih ovlaštenih koncesionara (u daljnjem tekstu: koncesionari) u propisivanju i provedbi mjera zaštite od požara na lučkom području luke Osijek pod nadležnošću Lučke uprave Osijek kojim se osigurava:

1. Organizacija zaštite od požara,
2. Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
3. Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara i/ili eksplozije,
4. Obveze i odgovornosti radnika za provođenje i unapređenje mjera zaštite od požara,
5. Ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara,
6. Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
7. Obrazovanje i uvježbavanje djelatnika iz područja zaštite od požara,
8. Dužnosti u slučaju nastanka požara,
9. Posebne mjere zaštite od požara i eksplozije.

Članak 2.

Sustav zaštite od požara, u najširem smislu, obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u objektima i lučkom području Lučke uprave Osijek, kao i norme o stanju objekata, postrojenja i drugih sredstava rada.

II. CILJ

Članak 3.

(1) Osnovni cilj donošenja i primjene ovoga Pravilnika je smanjenje mogućnosti nastanka požara i tehnoloških eksplozija, povećanje sigurnosti ljudi i imovine u slučaju njihovog nastanka te određivanje obveza i odgovornosti svih osoba u provođenju mjera zaštite od požara.

(2) Ovaj Pravilnik donosi se kao temelj za propisivanje i provođenje mjera zaštite od požara na lučkom području Lučke uprave Osijek te za usklađivanje pristupa u organizaciji sustava zaštite od požara.

III. PRIMJENA

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na lučkom području pod nadležnošću Lučke uprave Osijek, a dužni su ga se pridržavati i svi drugi korisnici na lučkom području luke Osijek.

(2) Lučka uprava Osijek upoznat će sve korisnike lučkog područja s odredbama ovoga Pravilnika.

IV. ODNOS PREMA ZAKONU O ZAŠTITI OD POŽARA I PODZAKONSKIM AKTIMA

Članak 5.

Ovim Pravilnikom propisuju se pravila protupožarne zaštite za ovlaštene koncesionare na lučkom području luke Osijek čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstani u prvu i drugu, odnosno treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara (dalje: koncesionari), sukladno Zakonu o zaštiti od požara, ovisno o specifičnostima procesa rada, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 6.

Koncesionari čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94) razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara općim aktom utvrđuju:

1. temeljne odredbe u vezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
2. ustrojstvo i način rada službe za zaštitu od požara na terminalu,
3. ustrojstvo motrenja na terminalu te javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
4. ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti djelatnika koji obavljaju tu kontrolu,
5. način upoznavanja radnika o opasnostima od požara na tom radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo,
6. način obuke radnika glede mjera zaštite od požara i rukovanja opremom i sredstvima za gašenje i dojavu požara te vođenja evidencije,
7. službe i radnike zadužene za održavanje opreme i sredstava namijenjenih za dojavu i gašenje požara u ispravnom stanju,
8. stručnu spremu radnika odgovornih za poslove zaštite od požara,
9. zadatke radnika koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti glede provedbe mjera zaštite od požara,

10. obveze voditelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara,
11. kretanje i ponašanje u prostorima ugroženim od požara ili eksplozije,
12. dužnosti radnika u slučaju nastanka požara,
13. druge mjere zaštite od požara.

Članak 7.

Koncesionari čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94) razvrstani u treću kategoriju ugroženosti od požara općim aktom utvrđuju:

1. mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
2. ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju tu kontrolu,
3. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke radnika glede mjera zaštite od požara i rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara te vođenje evidencije,
4. radnike zadužene za održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u ispravnom stanju,
5. obveze voditelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara,
6. dužnosti radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 8.

Koncesionari čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94) razvrstani u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara općim aktom utvrđuju:

1. mjere zaštite od požara kojima se otklanjaju ili smanjuju opasnosti od nastajanja požara,
2. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu,
3. radnike zadužene za održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u ispravnom stanju,
4. obveze voditelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara,
5. dužnosti radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 9.

Pravni akti kojima se propisuju mjere zaštite od požara, a koje donose koncesionari čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94) razvrstani u prvu i drugu kategoriju, odnosno treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara, u pogledu sadržaja usklađuje se sa zahtjevima iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Koncesionari čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara donose zaseban opći akt iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Koncesionari čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstani u treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara mogu donijeti zaseban opći akt iz članka 1. ovoga Pravilnika ili sadržaj propisan člankom 3. i 4. ovoga Pravilnika trebaju regulirati u okviru

Članak 11.

Radnici koncesionara čije građevine, građevinski dijelovi i prostori na području nadležnosti Lučke uprave Osijek, temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94), nisu razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara ostvaruju zaštitu od požara prema odredbama ovog Pravilnika, a posebne mjere zaštite, ovisno o karakteru i obimu radova, propisuju se planovima uređenja privremenih radilišta.

Članak 12.

Pravne osobe koje za obavljanje radova koriste usluge drugih pravnih osoba dužne su propisati način sustavne kontrole i nadzora nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara na privremenim radilištima.

Članak 13.

Pravni akti iz područja zaštite od požara za građevine i prostore koji su temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94) razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti, sadrže u prilogu :

1. Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara,
2. Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
3. Plan zaštite od požara.

Članak 14.

Zbog usklađivanja pristupa, svi planovi o zaštiti od požara koncesionara, dostavljaju se na uvid Lučkoj upravi Osijek koja će ih po potrebi dostavljati na uvid i drugim koncesionarima na lučkom području luke Osijek.

Članak 15.

1) Projektna dokumentacija korištena pri izgradnji objekata, procjena ugroženosti, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, zapisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u arhivu isprava.

2) Zbirka isprava pohranjuje se i čuva u tehničkoj arhivi koncesionara.

V. ODNOS PREMA INSPEKCIJSKIM TIJELIMA NADLEŽNIM ZA POSLOVE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 16.

Odgovorne osobe Lučke uprave Osijek, koncesionara i ostalih korisnika, stručne službe i radnici dužni su, u okviru svojih nadležnosti i djelokruga rada, surađivati s inspekcijskim tijelima i pomagati im u obavljanju inspekcijskih poslova.

Članak 17.

(1) Prilikom izgradnje novih građevina ili rekonstrukcije postojećih objekata, glavni projekti obavezno moraju sadržavati mjere zaštite od požara, a posebno u cilju izbora odgovarajućih građevinskih i ostalih materijala.

(2) Suglasnost da glavni projekt sadrži propisane, ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. U cilju usklađivanja pristupa i

kriterija investitor je obavezan pribaviti prethodno pozitivno mišljenje ovlaštene osobe Lučke uprave Osijek.

Članak 18.

Prilikom nastanka požara i većih oštećenja na postrojenjima i objektima, korisnici su dužni izvijestiti nadležna inspekcijska tijela, u skladu s planom zaštite od požara, te dodatno, Kapetaniju Osijek.

VI. ODNOS S VATROGASNIM POSTROJBAMA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, VATROGASNIM POSTROJBAMA U GOSPODARSTVU I UDRUGAMA DOBROVOLJNIH VATROGASACA

Članak 19.

U svrhu efikasnosti i pravovremene intervencije u sprečavanju širenja i gašenja požara, koncesionari čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori na lučkom području luke Osijek, temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94) razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, posebnim planovima zaštite od požara utvrđuju način suradnje i obveze prilikom angažiranja vatrogasnih postrojbi iz okruženja.

VII. ODNOS LUČKE UPRAVE OSIJEK I KONCESIONARA

Članak 20.

Ravnatelj Lučke uprave Osijek, uz ovlaštene predstavnike svakog koncesionara čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori na lučkom području luke Osijek, temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94) razvrstani u prvu i drugu kategoriju, odnosno treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara, te predstavnik sindikata radnika u luci Osijek, čine koordinaciju zaštite od požara na lučkom području luke Osijek.

Članak 21.

Koordinacija zaštite od požara mora se sastati bar jedanput u tri mjeseca i analizirati incidente (požari, ozljede na radu, prekidi rada, prometne nezgode, onečišćenje okoliša) koji su se dogodili u tri mjeseca, te dati ocjenu stanja sustava zaštite od požara na lučkom području luke Osijek.

Članak 22.

(1) Koncesionari čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori na lučkom području luke Osijek, temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94), razvrstani u prvu i drugu kategoriju, odnosno treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara moraju jedanput godišnje dostaviti koordinaciji zaštite od požara pismeno izvješće o stanju sigurnosti na svom području u prethodnoj godini s planom unapređenja za sljedeću godinu.

(2) Operativni sustav kojim se osigurava provedba obveze iz stavka 1. ovoga članka te način daljnje dojava, utvrđuje se internim aktima koncesionara.

Članak 23.

Koordinacijom zaštite od požara rukovodi Ravnatelj Lučke uprave.

VIII. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 24.

(1) Organizacija zaštite od požara utvrđuje se općim aktom svakog pojedinog korisnika objekta odnosno koncesionara.

(2) Pod pojmom organizacije sustava zaštite od požara podrazumijeva se utvrđivanje poslova, podjela tih poslova na pojedine organizacijske cjeline, stručne službe, ovlaštenike i radnike, te povezivanje pojedinih poslova u cjeloviti sustav zaštite od požara na lučkom području luke Osijek.

(3) Interni akti kojima se utvrđuje organizacija zaštite od požara moraju biti usklađeni s temeljnim organizacijskim ustrojem.

Članak 25.

Pored odredbi o organizaciji zaštite od požara sadržanih u ovom Pravilniku, u provođenju mjera zaštite od požara primjenjuju se i drugi opći akti korisnika, odnosno koncesionara, ako isti preciznije definiraju pojedina područja zaštite od požara.

IX. POSLOVI ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 26.

1) Korisnici objekata na lučkom području luke Osijek općim aktom propisuju obim i način obavljanja preventivnih poslova iz područja zaštite od požara kao i radna mjesta u okviru kojih se poslovi obavljaju.

2) Obim poslova i broj radnika usklađuje se s Rješenjem o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara.

3) Obim stručnih poslova iz područja zaštite od požara definira se prema potrebi procesa rada i mogućnostima organizacijskog ustroja.

Članak 27.

Odgovornost za obavljanje poslova zaštite od požara propisuje se internim aktom u skladu s ovlaštenjima koja proizlaze iz ostalih akata kojima je definiran organizacijski ustroj.

Članak 28.

Sve osobe koje su ovlaštene obavljati poslove na lučkom području luke Osijek dužne su internim aktom propisati:

1. sustav održavanja opreme i sredstava za sprječavanje nastanka i gašenje požara,
2. sustav održavanja, preglede i evidenciju ručnih vatrogasnih aparata,
3. sustav pregleda i kontrole stabilnih instalacija za gašenje i dojavu požara,
4. programe obuke svih radnika iz područja zaštite od požara,
5. način obavljanja stalnog i povremenog nadzora nad provođenjem propisanih mjera,
6. sustav izvještavanja i otklanjanja uočenih nedostataka,
7. područja zaštite od požara ovisno o specifičnostima procesa rada.

X. MOTRENJE, JAVLJANJE I UZBUNJIVANJE

Članak 29.

S obzirom na obvezu osposobljavanja svih radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara koja proizlazi iz odredbi Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94), svi radnici na lučkom području luke Osijek imaju obvezu motrenja i dojavljivanja početnih požara i događaja koji potencijalno mogu uzrokovati požar.

Članak 30.

Svi radnici zaštitarskih društava koji obavljaju poslove zaštite osoba i imovine na lučkom području luke Osijek dužni su sa stražarskih mjesta i u redovitim obilascima pratiti mogućnost pojave požara i okolnosti koje bi mogle prouzročiti požar.

Članak 31.

Prilikom rekonstrukcije unutar postojećeg procesa rada kao i prilikom izgradnje novih objekata, u svim radnim prostorijama i prostorima u kojima proces rada ne zahtjeva stalnu prisutnost zaposlenih, potrebno je projektno predvidjeti sustave za pravovremeno otkrivanje i dojavu požara.

XI. NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 32.

Poslovi zaštite od požara sastavni su dio redovitih poslova svih radnika na lučkom području luke Osijek.

Članak 33.

1) Koncesionari koji obavljaju djelatnost na lučkom području luke Osijek dužni su, internim aktom, utvrditi način provjere provođenja propisanih pravila i mjera zaštite od požara.

2) Osobe iz st. 1. ovoga članka dužne su utvrditi način provjere sustavne primjene preventivnih i korektivnih mjera.

3) Kontrola nad provođenjem mjera iz st. 1. i st. 2. ovoga članka provodi se s ciljem kontinuiranog poboljšanja kvalitete rada, povećanja sigurnosti djelatnika te izbjegavanja oštećenja ili uništenja sredstava rada.

Članak 34.

1) Pravne osobe koje se radi održavanja sredstava rada koriste uslugama kooperanata dužne su propisati učinkovit sustav stalnog i povremenog nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara, a naročito pri izvođenju radova u područjima ugroženim od požara i eksplozije.

2) Vanjski izvođači radova dužni su primjenjivati sustavna načela zaštite od požara i provoditi mjere zaštite od požara sukladno ovom Pravilniku.

XII. OBRAZOVANJE I UVJEŽBAVANJE RADNIKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 35.

Obrazovanje radnika podrazumijeva organiziranu izobrazbu koja se provodi po propisanim programima, a kojom se radnici osposobljavaju za obavljanje poslova na siguran način.

Članak 36.

1) Svaki radnik koji stalno ili povremeno obavlja poslove vezane za rukovanje teretom na lučkom području luke Osijek prije rasporeda na radno mjesto mora biti osposobljen za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom na način i po programu utvrđenim podzakonskim aktom.

2) Osobe koje su u pogledu mjera zaštite od požara ovlaštene nadzirati rad drugih radnika, za poslove gdje se koriste opasne zapaljive tvari, otvoreni plamen, i druge poslove koji zahtijevaju dodatna znanja o zaštiti od požara moraju imati posebno (dodatno) ovlaštenje.

3) Uvjete za stjecanje posebnog ovlaštenja propisuje korisnik, odnosno koncesionar, općim aktom.

Članak 37.

Evidencija o osposobljavanju radnika čuva se u osobnom registru radnika.

Članak 38.

1) Uvježbavanje radnika i ovlaštenih osoba obavlja se prema Planu zaštite od požara, za sve objekte i prostore na lučkom području luke Osijek, u propisanim rokovima.

2) Svi korisnici obavezni su propisati i provesti jednu vježbu tijekom kalendarske godine uz obavezu pozivanja predstavnika Lučke uprave u ulozi promatrača.

3) Nakon svake vježbe obavezna je stručna analiza uz prijedlog mjera unapređenja koja se izrađuje u pisanom obliku.

XIII. ODRŽAVANJE I KONTROLA ISPRAVNOSTI OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 39.

1) Odgovorna osoba koncesionara dužna je općim aktom, pisanom uputom ili internim radnim postupkom propisati organizaciju i način kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.

2) Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara provodi se unutar rokova propisanih podzakonskim aktima.

Članak 40.

1) Redovna ispitivanja protupožarnih instalacija i mobilne protupožarne opreme obavljaju ovlaštene ustanove u propisanim rokovima.

2) Evidencija o obavljenim kontrolnim pregledima i periodičnim ispitivanjima čuva se na mjestu korištenja.

3) Korisnici opreme/sustava dužni su inicirati periodičko ispitivanje funkcionalnosti poštujući rokove utvrđene Zakonom o zaštiti od požara.

XIV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA PROVOĐENJE I UNAPREĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 41.

Svaki radnik koji obavlja poslove na lučkom području luke Osijek dužan je:

1. obavijestiti odgovornu osobu o svim okolnostima koje bi mogle prouzročiti požar,
2. obavljati poslove na radnom mjestu prema Radnim postupcima i uputama,

3. sudjelovati u postupcima gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom temeljem Plana za slučaj opasnosti i Plana zaštite od požara,

4. osposobiti se za primjenu mjera zaštite od požara kroz obrazovni proces na način i pod uvjetima kako je propisano internim aktima poslodavca,

5. sudjelovati u teoretskoj obuci i praktičnim vježbama za savladavanje tehnike gašenja požara,

6. sudjelovati u unapređivanju mjera zaštite od požara na način da daje prijedloge i primjedbe na sve postupke koji ne osiguravaju potrebni stupanj sigurnosti od požara.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

1) Korisnici objekata i prostora na lučkom području luke Osijek dužni su izraditi i dostaviti Lučkoj upravi Osijek godišnja izvješća o stanju zaštite od požara za prethodnu godinu, najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

2) Sadržaj i obim izvještaja, posebnom odlukom, utvrđuje ravnatelj Lučke uprave.

Članak 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od njegove objave na Oglasnoj ploči Lučke uprave Osijek.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Josip Škorić, dipl. inž. građ.

